




## Project Status Report #21

โครงการ Renovation / Relocation

พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 6 มกราคม 2566

# Issues/risks and concerns

พื้นที่ ฝ่าย PR นักแสดง และ ห้อง พิพิธภัณฑสถาน อาคาร 1 ชั้น 1

## 1. งานระบบ(เดิม) บนฝ้า



# Issues/risks and concerns

พื้นที่ ฝ่าย PR นักแสดง และ ห้อง พิพิธโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1


2.หลังจากรื้อฝ้าออกบางส่วน



# Issues/risks and concerns

พื้นที่ ฝ่าย PR นักแสดง และ ห้อง พิพิธโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1

3. พื้นมีความต่างระดับ และห้องพื้นปูนแตก



# Issues/risks and concerns



พื้นที่ ฝ่าย PR นักแสดง และ ห้อง พิพิธภัณฑสถาน อาคาร 1 ชั้น 1

4. ตำแหน่งครัว **PANTRY** ไม่สามารถทำตามตำแหน่งในแบบ **DESIGN** ใหม่ได้  
เนื่องจากติดปัญหา ท่อน้ำทิ้งที่ฝังอยู่ใต้ดิน



# Issues/risks and concerns

พื้นที่ ฝ่าย PR นักแสดง และ ห้อง พิพิธโทรทัศน์ อาคาร 1 ชั้น 1

5. บริเวณห้องน้ำน้ำ มีปลวก อยากให้ทางโครงการแจ้งแก่ บริษัท กำจัดปลวกมาตรวจพื้นที่

